



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E
LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. TOSCANA MARCHE UMBRIA
UFFICIO 2 TECNICO E OO.MM PER LA TOSCANA
FIRENZE

Perizia 13906 – Lavori di somma urgenza presso l'edificio demaniale sede del Reparto Mobile della Polizia di Stato - Caserma Duca D'Aosta, Largo Enrico Fermi, 11 – Firenze - Distacco di porzioni di gronda dalla copertura del fabbricato su Largo Enrico Fermi - Firenze.

VERBALE DI SOMMA URGENZA

PREMESSO che a seguito segnalazione con nota n. 11698 in data 28/09/2021 da parte della Polizia di Stato, Reparto Mobile – Firenze, con la quale si comunicava il distacco di porzioni di gronda dalla copertura del fabbricato su Largo Enrico Fermi a Firenze, sede della caserma della Polizia di Stato Duca D'Aosta, è stato effettuato un sopralluogo da parte di tecnici di questo ufficio per la verifica dello stato dei luoghi.

In tale sopralluogo si è constatato l'effettivo distacco di porzioni di laterizio (tavelloni) della gronda della falda del tetto che si affaccia su Largo Enrico Fermi, creando così pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Si presume che tali distacchi siano dovuti a pregresse infiltrazioni di acque meteoriche che con l'andare del tempo e la mancanza di manutenzione ordinaria hanno reso sia la parte in laterizio che quella lignea, friabile.

Per quanto sopra esposto, è stato interdetto immediatamente il passaggio sottostante, in attesa del rilevamento sonoro della gronda e l'eventuale necessaria riparazione della stessa.

il sottoscritto Geom. Leonardo Fabrizi dell'Ufficio II Tecnico e OO.MM. per la Toscana

CONSIDERATO quanto sopra evidenziato, si rende necessario eliminare il pericolo ulteriori distacchi di porzioni di gronda dalla falda del tetto che si affaccia su Largo Enrico Fermi a Firenze, mediante l'uso di piattaforma aerea con cestello, demolizione di tutta gronda pericolante, sigillando la parte scoperta della stessa; ripristinando così le originarie condizioni di sicurezza

VISTO l'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

/

DICHIARA

che per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui al predetto art. 163 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e pertanto redige il presente verbale.

Firenze, lì 30/09/2021

IL TECNICO INCARICATO
Geom. Leonardo FABRIZI