

**ValleUmbraServizi**

www.valleumbraservizi.it

Spett.le**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per le Opere Pubbliche, le politiche abitative e urbane,
le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali****Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche****TOSCANA - MARCHE - UMBRIA****SEDE COORDINATA DI PERUGIA****PEC: oopp.toscanamarcheumbria-uff5@pec.mit.gov.it**prot. n°: 44.89 del **18 MAR 2022****Segreteria Conferenze di Servizi****CONF. n.104/2022**

Oggetto: ANAS – Struttura Territoriale Umbria - “S.S. 3 Flaminia” – Piano Straordinario di potenziamento e riqualificazione dell’infrastruttura – “Centro abitato Testaccio al km 123+500” – D.P.R. n.383/1994 e DPR n.327/2001 - Convocazione riunione di conferenza di servizi per il giorno 25 marzo 2022, ore 09:30.

Parere.

In relazione alla Vs. nota di convocazione per la Conferenza dei Servizi in oggetto legata ai lavori di razionalizzazione dell’ingresso alla località di Testaccio, valutati i documenti messi a disposizione, si evidenzia che, come riportato anche negli elaborati, nella zona interessata dai lavori sono presenti servizi di ns. competenza, così come riportato nell’allegata planimetria, nel dettaglio lungo la S.S. 3 Flaminia nel lato interessato dai lavori tra la banchina non bitumata e la prima porzione di corsia ci sono:

- Rete gas metano MP in Acciaio DN 65 mm;
- Rete gas metano BP in Acciaio DN 80 mm;
- Rete idrica Pead De 75 mm;
- Rete fognaria in Polipropilene Di 200 mm.

Inoltre all’interno dell’area edificata potrebbero essere presenti allacci di utenza alle singole abitazioni.

Ciò premesso si esprime

PARERE FAVOREVOLE

A condizione che vengano salvaguardati i servizi esistenti.

ValleUmbraServizi S.p.A.Via Antonio Busetti 38/40, 06049 Spoleto (PG)
Tel. 0743 23111 - Fax 0743 48108C.F. e Iscrizione al Registro Imprese di Perugia: 02569060540
Capitale Sociale € 659.250,00 i.v.

A riguardo si precisa che le indicazioni fornite per le condotte hanno la sola funzione di segnalarne la presenza, per maggior sicurezza, dovranno essere eseguiti sopralluoghi con ns. personale dotato di strumentazione per determinarne l'effettivo posizionamento.

Si precisa che, nel caso si rendessero necessari lavori per eliminare eventuali interferenze con i ns. sottoservizi, dette opere dovranno essere preliminarmente autorizzate dalla scrivente e realizzate a cura e spese del soggetto attuatore.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario; Geom. Marco Minni 334-6936945; marco.minni@valleumbraservizi.it

Si porgono distinti saluti.



Il Direttore Area Tecnica
Ing. Giancarlo Piccirillo

Allegati: Planimetria

Mm

