



Comando dei Vigili del Fuoco
F I R E N Z E
pericula ignesque amo et domo
U.O. Prevenzione e Sicurezza Tecnica

Prat. n. 56234 (specificare nella risposta il numero di pratica)

Firenze, data del protocollo

Richiesta n. 111901

Al Legale Rappresentante della
UNIVERSITA' DI FIRENZE AULEE UNIVERSITARIE

Al Sig. Sindaco di SESTO FIORENTINO

Oggetto: Art. 3 DPR 151/2011 - Valutazione progetto C protocollata con n. 13773 del 01/08/20 per i lavori di nuovo insediamento

Ragione Sociale: UNIVERSITA' DI FIRENZE

Aule universitarie site in VIA DELLA LASTRUCCIA n° SNC nel Comune di SESTO FIORENTINO

Legale Rappresentante: MARCO QUARTA

Professionista: ING. GIULIO ZINGONI

Attività n.: 67.4.C dell'Allegato I al DPR 151/2011

Esaminata la documentazione tecnico progettuale allegata all'istanza in oggetto e protocollata con n. 13773 in data 01/08/20 si esprime, per quanto di competenza e per le sole attività di categoria C, parere:

FAVOREVOLE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

1. L'impianto rilevazione incendi e l'impianto EVAC presenti nelle aule sono collegati alla centralina antincendio posizionata in portineria, inoltre gli stessi impianti sono collegati anche alla centrale operativa presente al Polo Scientifico-Tecnologico. Si dovranno pertanto stabilire procedure precise, priorità e compiti sia nei piani di emergenza interni e che nella GSA al fine di non creare sovrapposizioni e garantire il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza e la gestione dell'emergenza in caso di incendio.
2. Indicare su apposita planimetria affissa presso la portineria la posizione esatta della centrale operativa presente al Polo Scientifico-Tecnologico, numero di telefono, distanza ed ogni informazione utile al fine di agevolare l'intervento di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco.
3. Poiché l'attivazione dello SVOF deve essere effettuata solo dopo l'evacuazione degli occupanti dal compartimento di primo innesco, dovranno essere stabilite procedure chiare per una corretta gestione della sicurezza antincendio.

Prima dell'esercizio dell'attività il responsabile legale dovrà far pervenire a questo Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, completa dell'asseverazione e della documentazione tecnica in quest'ultima indicata.

La ricevuta di presentazione della SCIA, costituirà titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio.

L'istruttore tecnico
Arch. Carla Ottaviani

Il Comandante Vicario
Ing. Paolo Bruno De Paola

documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi di legge che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Comando dei Vigili del Fuoco
FIRENZE
pericula ignesque amo et domo
U.O. Prevenzione e Sicurezza Tecnica

AOOGRT / AD Prot. 0364220 Data 23/10/2020 ore 07:46 Classifica N.060.030.

documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi di legge che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa