

NOTA TECNICA

Realizzazione di box prefabbricato attiguo ad Hangar esistente AERGRIFO

La presente nota tecnica ha lo scopo di verificare eventuali impatti sulle superfici ostacoli dovuti all'installazione del box con cui verrà realizzato l'intervento di ampliamento in oggetto.

La posizione prevista per il nuovo box, come riportato nella documentazione trasmessa con PEC del 09/10/2018, risulta arretrata rispetto al fronte dell'hangar esistente di 14,5 metri.

Inoltre l'altezza in gronda del box sarà pari a 2,90 metri e quella di colmo sarà pari a 3,20 metri, mentre l'altezza massima in facciata dell'hangar esistente è pari a 6,85 metri.

In considerazione del fatto che l'hangar esistente non forma le superfici ostacoli, sulla base di quanto sopra enunciato risulta che il nuovo box sarà in ombra rispetto al profilo altimetrico dell'hangar e non creerà quindi alcuna interferenza con le superfici ostacoli.

Perugia, 09/11/2018

Il Post Holder Progettazione
(Ing. Fedora G. Lombardi)



Il Post Holder Manutenzione
(Geom. Michele Rossetti)

