



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. TOSCANA MARCHE UMBRIA
UFFICIO 2 TECNICO E OO.MM PER LA TOSCANA
FIRENZE

Perizia 13824 – Lavori di somma urgenza presso l’edificio demaniale sede del Provveditorato Interregionale alle O.PP. Toscana Marche Umbria, Via dei Servi 15/17 – Riparazione tubazione impianto idrico sanitario nei locali cantine.

VERBALE DI SOMMA URGENZA

PREMESSO che a seguito di sopralluogo nei locali cantine del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana Marche Umbria si è constatata una copiosa perdita di acqua attraverso varie porzioni di muro , in particolare nella zona nord-ovest dove sono presenti anche canale di impianti elettrici, oltre ad essere presenti anche archivi cartacei ed altro materiale depositato.

Per quanto possibile accertare a vista, si presume che ci sia la rottura una tubazione di acqua dell’impianto idrico ovvero di impianto fognante di scarico oltre ad infiltrazioni di acque meteoriche che interessano il solito tratto di muratura

il sottoscritto Geom. Leonardo Fabrizi dell’Ufficio II Tecnico e OO.MM. per la Toscana

CONSIDERATO quanto sopra evidenziato, si rende necessario eliminare il pericolo dovuto alla fuoriuscita di acqua sulle canale dell’impianto elettrico poste a soffitto e delle relative conseguenze di corto circuiti e di scosse elettrostatiche, intervenendo mediante ritrovamento nelle murature delle possibili tubazioni interessate alla rottura, riparazione delle stesse e ripristino delle condizioni di sicurezza

VISTO l’art. 163 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

DICHIARA

che per l’esecuzione dei lavori di cui sopra, ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui al predetto art. 163 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e pertanto redige il presente verbale.

Firenze, li 06/11/2019

IL TECNICO INCARICATO
Geom. Leonardo FABRIZI