



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER OPERE PUBBLICHE, LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. TOSCANA MARCHE UMBRIA
UFFICIO 2 TECNICO E OO.MM PER LA TOSCANA
FIRENZE**

Perizia 13887 – Lavori di somma urgenza presso l'edificio demaniale sede dell'VIII^ Reparto Mobile della Polizia di Stato - Caserma Duca D'Aosta, Largo Enrico Fermi, 11 – Firenze - Distacco di intonaco dalle facciate del Piazzale.

VERBALE DI SOMMA URGENZA

PREMESSO che a seguito segnalazione con nota n. 2883 in data 10/03/2021 da parte della Polizia di Stato, VIII Reparto Mobile – Ufficio Prevenzione e Protezione, con la quale si comunicava il distacco di porzioni di intonaco sulle facciate insistenti il piazzale della Caserma Duca D'Aosta, sono stati effettuati alcuni sopralluoghi da parte di tecnici di questo ufficio, per la verifica dello stato dei luoghi.

Tale distacchi hanno provocato la caduta di frammenti sul piazzale principale della caserma, creando così pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Si presume che tali distacchi siano dovuti a pregresse infiltrazioni di acque meteoriche che con l'andare del tempo hanno creato decoesione del manufatto di cui sopra.

Interdetto immediatamente il passaggio sottostante, negli ultimi giorni si è constatato un peggioramento delle condizioni dell'intonaco.

il sottoscritto Geom. Leonardo Fabrizi dell'Ufficio II Tecnico e OO.MM. per la Toscana

CONSIDERATO quanto sopra evidenziato, nonostante l'immediata interdizione del passaggio degli utenti e mezzi in corrispondenza delle facciate insistenti sul piazzale della caserma, in seguito al peggioramento delle condizioni sopra riportate, si rende necessario eliminare il pericolo ulteriori distacchi di porzioni di intonaco dalle facciate interessate mediante l'uso di piattaforma aerea con cestello per rilevamento sonoro, demolizione di tutto l'intonaco decoeso, rifacimento dell'intonaco e relativa tinteggiatura; ripristinando così le originarie condizioni di sicurezza

VISTO l'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

/

DICHIARA

che per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui al predetto art. 163 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e pertanto redige il presente verbale.

Firenze, li 30/03/2021

IL TECNICO INCARICATO
Geom. Leonardo FABRIZI