



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.
TOSCANA - MARCHE - UMBRIA
C.F. - P. IVA 80027890484
Ufficio 2 Tecnico e OO.MM. per la Toscana

PERIZIA 13898

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle vetrate interne nella sede del Tribunale e della Procura per i Minorenni di Firenze, Via della Scala n°79

VERBALE DI SOMMA URGENZA

I sottoscritti Arch. Daniela Tiralongo e Funz. Tecn. Pietro Bongiovi, effettuato un sopralluogo in data 01 Luglio 2021 presso la sede del Tribunale e Procura per i Minorenni di Firenze in Via della Scala, hanno constatato che:

- Una delle vetrate interne divisorie dei locali al piano terra si è frantumata in data 26 Giugno 2021.
- Le vetrate di cui trattasi sono costituite da lastre in vetro temperato spessore circa 1 cm. senza telaio, poste sulle pareti in muratura alla quota di circa 2,20 m.
- Le vetrate suddette, ad una analisi a vista, non offrono alcuna sicurezza di stabilità e resistenza a vibrazioni ed escursioni termiche.
- Il RSPP del Tribunale per i Minorenni ha consigliato la rimozione dei vetri suddetti.

Effettuato il sopralluogo, e considerata la necessità di garantire la continuità delle attività istituzionali del Tribunale e della Procura e non esistendo un percorso alternativo per il passaggio di Funzionari e pubblico, è necessaria la messa in sicurezza delle vetrate.

In considerazione di quanto sopra, si è accertata la presenza di pericolo per persone e cose, ai sensi dell'art. 163 del vigente Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. 50/2016.

Premesso quanto sopra, i sottoscritti

DICHIARANO

Che per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, consistenti nella messa in sicurezza delle vetrate mediante apposizione di pellicola adesiva di contenimento, ricorrono gli estremi di somma urgenza, e redigono il presente verbale.

Firenze, li 02 Luglio 2021

I FUNZIONARI ACCERTANTI

Arch. Daniela Tiralongo

Funz. Tecn. Pietro Bongiovi