



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI**

Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche abitative e urbane,
le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali
*PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
PER LA TOSCANA MARCHE ED UMBRIA
SEDE DI FIRENZE
UFFICIO 2 TECNICO*

PERIZIA 13912

**Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di parte del rivestimento
esterno prospiciente la rampa di accesso lato San Donato nel Palazzo di
Giustizia di Firenze, Viale Guidoni**

VERBALE DI SOMMA URGENZA

Il sottoscritto Funz. Tecn. Pietro Bongiovì, effettuato un sopralluogo in data odierna presso la sede del Palazzo di Giustizia di Firenze in Viale Guidoni, ha constatato che un tratto di rivestimento lapideo in lastre di pietra arenaria, poste sopra la rampa di accesso al Palazzo, lato San Donato, denota segnali di instabilità e non garantisce la normale e sufficiente adesione al supporto murario, con possibilità di caduta da una altezza indicativa di 8 (otto) metri.

Effettuato il sopralluogo, e considerata la necessità di garantire la sicurezza di Funzionari e pubblico.

In considerazione di quanto sopra, si è accertata la presenza di pericolo per persone e cose, ai sensi dell'art. 163 del vigente Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. 50/2016.

Premesso quanto sopra, il sottoscritto

DICHIARA

Che per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, consistenti nella messa in sicurezza del tratto di facciata interessato, ricorrono gli estremi di somma urgenza, e redige il presente verbale.

Firenze, li 25 Novembre 2021

IL FUNZIONARIO ACCERTANTI

Funz. Tecn. Pietro Bongiovì