



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE
INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. TOSCANA MARCHE UMBRIA
UFFICIO 2 TECNICO E OO.MM PER LA TOSCANA
FIRENZE

Perizia 13939 – Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della facciata principale e ripristino del balcone prospiciente l'ingresso della caserma dell'edificio demaniale sede della Compagnia Carabinieri di San Miniato (PI).

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 163 D.Lgs n.50/2016)

Con riferimento alla nota n.545/377-1-1956 in data 19/09/2022 della Legione Carabinieri Toscana – Comando Provinciale di Pisa, con la quale si richiedeva un sopralluogo tecnico presso l'edificio demaniale sede del Comando Compagnia Carabinieri di San Miniato (PI), il sottoscritto tecnico incaricato ha eseguito in data odierna un sopralluogo mirato alla verifica delle problematiche segnalate.

CONSIDERATO quanto sopra, constatato l'effettiva criticità segnalata, si rende immediatamente necessario eliminare il pericolo di ulteriori distacchi di porzione di intonaci decoesi dalla facciata principale, così come le parti pericolanti dei davanzali delle finestre della stessa, oltre alla messa in sicurezza della terrazza che insiste sull'unico ingresso alla caserma, che attualmente presenta gravi lesioni strutturali, al fine di ripristinare le originarie condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

VISTO l'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

il sottoscritto Geom. Leonardo Fabrizi dell'Ufficio II Tecnico e OO.MM. per la Toscana

DICHIARA

che per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui al già menzionato art. 163 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e pertanto redige il presente verbale.

Firenze, lì 21/10/2022

IL TECNICO INCARICATO
Geom. Leonardo FABRIZI