



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. TOSCANA-MARCHE-UMBRIA**  
**UFFICIO 2 – TECNICO E OO.MM. PER LA TOSCANA**  
**Sezione Operativa di Grosseto**  
*✉ Via Goffredo Mameli, 2 - 58100 Grosseto ☎ 0564/418976*

**OGGETTO:** Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza del tetto dell'immobile sede della Brigata della Guardia di Finanza di Porto Santo Stefano (GR)

**VERBALE DI SOMMA URGENZA**  
(Redatto ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i)

***PREMESSO:***

- che la Guardia di Finanza Comando Provinciale di Grosseto con nota n. 0417043/2022 in data 20.12.2022, protocollata al n.25136 del 21.12.2022 del Provveditorato OO.PP., richiedeva un sopralluogo per la verifica delle condizioni della copertura del tetto dell'immobile sede della tenenza di Porto Santo Stefano.
- che in data 23.12.2022 è stato esperito un sopralluogo nel quale si riscontrava segni di infiltrazioni sul controsoffitto in cartongesso ma non apparivano segni evidenti all'interno del sottotetto così come all'esterno apparivano delle setolature sulla guaina di raccordo del tetto con il muro della proprietà adiacente, per cui si riteneva di verificare la situazione in seguito a successive piogge;
- che successivamente, a seguito di nota 0019895/2023 del 19/01/2023, protocollata al n.1066 del 19.01.2023 del Provveditorato OO.PP., è stato segnalato l'acuirsi delle infiltrazioni d'acqua piovana sopra indicate;
- che in data 30.01.2023 è stata eseguita nuova visita di sopralluogo accertando un peggioramento della situazione recentemente riscontrata a seguito di eventi meteorici di particolare intensità verificatisi nei giorni precedenti; che tali infiltrazioni d'acqua avevano causato danni ad alcuni pannelli del controsoffitto posti al primo piano;

***CONSIDERATO:***

- che quanto sopra comporta una situazione di criticità e può essere causa di pericolo per l'incolumità per chi usufruisce degli ambienti sottostanti;

***VISTO:***

l'art.163 comma 1 del D.Lgs 18.04.2016 n.50;

il sottoscritto Ing. iunior Alessandro Volpe,

**DICHIARA**

che, a suo avviso, ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui all'articolo 163 D.Lgs. n.50/2016 ai sensi del quale è redatto il presente verbale, affidando all'Impresa “Euro Restauri & Noleggi s.r.l.” con sede in Grosseto i lavori di messa in sicurezza del tetto.

Porto Santo Stefano,