

Si prende atto della lieve discordanza del progetto definitivo segnalata, ed in effetti si conferma la mancanza nell'elaborato IM-CME (Computo Metrico Estimativo) dei sottoindicati componenti:

- N. 2 scambiatori a piastre a servizio del circuito termico presenti nell'elaborato "IM-15";
- N. 4 recuperatori entalpici presenti negli elaborati grafici "IM-01", "IM-02", "IM-17" e descritti nel Disciplinare Tecnico "IM-DT" denominati con le sigle UTA-2, UTA-4, UTA-7, UTA-11.

Sarà cura del concorrente, e nel caso di specie di codesta Impresa, tener conto di quanto sopra nel formulare l'offerta così come previsto ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 118 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. trattandosi di prezzo a corpo così come previsto nella dichiarazione di accompagnamento dell'offerta (vedi MODELLO "H" ).