

Oggetto: Procedura aperta – Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di restauro ed adeguamento funzionale dell'ex Caserma "De Laugier" in Firenze – L.no della Zecca Vecchia – Perizia n. 13349 – CIG 3705190383

In riferimento alla procedura in oggetto, siamo a porre il seguente quesito

- Nel computo metrico estimativo (Elaborato IM-CME) del progetto definitivo non risultano i seguenti materiali idraulici:
 - n. 2 scambiatori a piastre circuito caldaie, tali materiali sono però presenti nell'elaborato grafico "IM-15" del progetto definitivo, dove vengono indicati con le lettere L e P;
 - n. 4 unità di trattamento aria , tali materiali sono però presenti negli elaborati grafici "IM-01", "IM-02", "IM-17" e descritti nel disciplinare tecnico "IM-DT" del progetto definitivo, dove vengono indicati con la dicitura UTA-2, UTA-4, UTA-7, UTA-11.

Vorremmo chiarimenti circa tali incongruenze, in modo da stabilire se tutte le voci sopra citate siano o meno da inserire all'interno dell'offerta finale.

Si prende atto della lieve discordanza del progetto definitivo segnalata, ed in effetti si conferma la mancanza nell'elaborato IM-CME (Computo Metrico Estimativo) dei sottoindicati componenti:

- N. 2 scambiatori a piastre a servizio del circuito termico presenti nell'elaborato "IM-15";
- N. 4 recuperatori entalpici presenti negli elaborati grafici "IM-01", "IM-02", "IM-17" e descritti nel Disciplinare Tecnico "IM-DT" denominati con le sigle UTA-2, UTA-4, UTA-7, UTA-11.

Sarà cura del concorrente, e nel caso di specie di codesta Impresa, tener conto di quanto sopra nel formulare l'offerta così come previsto ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 118 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. trattandosi di prezzo a corpo così come previsto nella dichiarazione di accompagnamento dell'offerta (vedi MODELLO "H").