

DOMANDA:

Nella descrizione della voce AR.25 riportata in elenco prezzi per le murature tipo Poroton Plan TS da 45 cm si richiede una trasmittanza pari a 0,116, mentre da scheda tecnica il blocco Poroton Plan TS riporta una trasmittanza termica pari a 0,243 w/mqk (con intonaco tradizionale). Nella stessa scheda tecnica del materiale, il valore di 0,116 espresso in w/mk, individua la conducibilità termica equivalente della parete non intonacata e non la trasmittanza. Si chiede pertanto conferma che il dato relativo alle caratteristiche di isolamento termico del blocco riportato in elenco prezzi si riferito alla conducibilità termica.

RISPOSTA:

In riscontro al quesito formulato a mezzo fax in data 22.10.2012, si rinvia a quanto contenuto nel progetto, e si fa presente che il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa utilizzato nell'appalto in oggetto consente di presentare qualsiasi soluzione migliorativa del progetto, nel rispetto di quanto richiesto nel disciplinare di gara.